

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2018. augusztus 7-én

MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TARTALOMJEGYZÉK

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2018. év AUGUSZTUS hó 07-ei


ülésén hozott rendeleteiről, határozatairól:


- 109/2018.(VIII.07.) KT. számú határozat: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész elfogadása
- 110/2018.(VIII.07.) KT. számú határozat: „A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
- 111/2018.(VIII.07.) KT. számú határozat: 9. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozaton való részvétel

J E L E N L É T I Í V

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. év augusztus hó 07. napján de. 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.


- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1., Szilágyi Sándor | polgármester |
| 2., Bartha Jánosné | alpolgármester |
| 3., Simon Albert | alpolgármester |
| 4., Dr. Gadóczy István | települési képviselő |
| 5., Illés János | települési képviselő |
| 6., Sándor-Hajdu Mária | települési képviselő |
| 7., Tóth Imre | települési képviselő |


.....
Bartha Jánosné
.....
Simon Albert
.....

.....

.....
Sándor-Hajdu Mária
.....

Meghívottak:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1., Dr. Bóné Mónika | jegyző |
|---------------------|--------|


.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. augusztus 7-én de. 09⁰⁰ órai kezdettel** – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott üléséről.

Jelen vannak: *mellékelt jelenléti ív szerint:*

Szilágyi Sándor	polgármester
Bartha Jánosné	alpolgármester
Simon Albert	alpolgármester
Illés János	települési képviselő
Sándor-Hajdu Mária	települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:

Dr. Bóné Mónika	jegyző
Zsolyominé Gyenes Anikó	jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: *mellékelt jelenléti ív szerint:*

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van. Dr. Gadóczy István, Tóth Imre távolmaradását jelezte.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsolyominé Gyenes Anikóra és a napirendi pontok tárgyalására.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető személyét, valamint a napirendi pontokat – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczy István és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött – 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 2./ „A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 3./ A 9. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozaton való részvétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

1. Napirendi pont:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész megvitatása

*Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)*

Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.

Szilágyi Sándor polgármester:

Ismertetem a határozati javaslatot:

- „I. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCLIX. törvény 11. §-át – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 11-15644-1-001-01-04 kóddal rendelkező TCSG-IV megnevezésű - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tartalmát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
- II. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCLIX. törvény 11. §-át – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 21-15644-1-001-01-02 kóddal rendelkező TCSG-SZV megnevezésű - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tartalmát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.”

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – *Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész* – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczy István és Tóth Imre távolmaradását jelezte) *elfogadta* és az alábbi *határozatot hozta:*

109/2018.(VIII. 07.) KT. számú HATÁROZAT:

- I. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-át – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 11-15644-1-001-01-04 kóddal rendelkező TCSG-IV megnevezésű - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tartalmát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
- II. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-át – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint üzemeltető által közmű rendszerenkénti bontásban elkészített 21-15644-1-001-01-02 kóddal rendelkező TCSG-SZV megnevezésű - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész tartalmát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TCSG-IV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TCSG-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszacsege vízmű, Tiszacsege ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszacsege vízmű:

A településen két rendszer látja el a lakosságot megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Az egyik Tiszacsege belterület ellátásáért, a másik pedig Tiszacsege-Nagymajor ellátásáért szolgál. A belterületet ellátó vízmű 1979-ben létesült, jelenlegi berendezései 1993-tól üzemelnek, kapacitása 2289 m³/d. A vízellátást 5 db mélyfúrású kút biztosítja. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vastalanítás.

A Tiszacsege-Nagymajor településrész vízellátását biztosító külön vízműtelep kapacitása 170 m³/d. Alkalmazott technológia gáztalanítás, fertőtlenítés. A vízellátást 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű korszerűsítése 2008-ban történt.

Belterületet ellátó vízmű:

- 5 db mélyfúrású kút kútanában
- 1 db 50m³-es vztározó medence
- 1 db 200 m³-es víztározó medence
- 4 db szűrőtartály (ebből kettő fekvő)
- 5 db hálózati szivattyú
- 1 db fertőtlenítőszer adagoló berendezés
- 1 db vasiszap ülepítő
- 1 db 125 m³-es víztorony

Nagymajort ellátó vízmű:

- 1 db mélyfúrású kút

- 1 db 10m³-es víztározó
- 2 db hálózati szivattyú aknában
- 1 db hypo adagoló berendezés
- 1 db hidrofor tartály légkompresszorral

A termelő kutak szerkezetileg jó állapotúak, a szivattyúk és gépészeti elemek is megfelelő állapotúak, működőképeseek.

A vízműtelep a kilencvenes években épült, ennek megfelelően az építmények, gépészet nincs újszerű állapotban, azonban minden épület szerkezetileg megfelelő állapotú, felújításuk rövidtávon még nem szükséges. Felújítás csak a gépészet terén történt. A technológiai gépházban található két állószűrőt

2014-ben felújították, töltetcserét kaptak. A fekvő szűrők nem üzemelnek. A többi gépészeti elem életkorának megfelelő állapotú.

A Nagymajori vízmű kifogástalan állapotban van, köszönhetően a 2014-es teljes körű felújításnak. A gépészeti elemek, szivattyúk, hidrofor tartály újszerűek.

Tiszacsege ivóvízhálózat:

Mindkét településrész körvezetékes rendszerben épült. Tiszacsege településrész szakaszai két ütemben, 1967-ben és 1992-ben. Nagymajor pedig egy ütemben, 2008-ban. Tiszacsege hálózatára jellemző, az akkori kornak megfelelő azbesztcement építési csőanyag, azonban Tiszacsege belterületén a kilencvenes években már KM-PVC, illetve KPE vezeték is létesültek. Nagymajor teljes egészében 90 mm-es KM-PVC vezetékből épült.

Tiszacsege:

32709 fm NA80 ac/KM-PVC gerincvezeték

855 fm D90 KPE gerincvezeték

7393 fm NA100 ac gerincvezeték

1577 fm NA125 ac gerincvezeték

3668 fm NA150 ac gerincvezeték

1098 fm NA200 ac gerincvezeték

253 fm NA250 ac gerincvezeték

246 fm NA300 ac gerincvezeték

17016 fm NA25 acél/KPE bekötővezeték

103 db közkút

186 db tűzcsap

Tiszacsege-Nagymajor:

1070 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték

240 fm NA25 KM-PVC bekötővezeték

2 db közkút

4 db tűzcsap

Az ivóvízhálózat általános állapota jó, rendszeres a karbantartás. A 60-as években épült azbesztcement vezetékkel nincs probléma, azonban funkcionális avulásuk és életkoruk rövidesen szükségessé teszi a hálózat ezen elemeinek rekonstrukcióját. A hálózati szerelvények állapota vegyes, található köztük néhány régi, korrodált, rosszabb állapotú szerelvény, azonban az általános állapot megfelelő.



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TCSG-SZV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TCSG-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszacsege szennyvíztisztító, Tiszacsege csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiszacsege szennyvíztisztító:

A szennyvíztisztító telep 1998-ban létesült, kapacitása 800 m³/d. Alkalmazott technológia: SBR technológia BIOGEST műtárggyal, III. tisztítási fokozat. Visszaduzzasztásos elven alapuló egymedencés, eleveniszapos, totáloxidációs eljárás. A szennyvíztisztítás folyamata a nyitott biológiai (BIOGEST) medencében zajlik le, itt történik a szerves és szervesetlen anyag lebontás, a nitrifikáció, denitrifikáció, a foszfor eltávolítás és a kezelt szennyvíz ülepítése.

1 db TFH fogadó és durvarács

1 db szennyvízapritó berendezés

1 db Biogest rendszerű SBR műtárgy úszórotoros keverő-levegőztető berendezéssel

1 db iszaptároló műtárgy

Az 1997-ben épített telep valamennyi gépészeti berendezés még eredeti, azaz élettartamukat jelentősen túlhaladták, magas javítási igényük van. A telep gépészeti és villamos-irányítástechnikai korszerűsítése, fejlesztése a közeljövőben szükségszerűvé válik.

Tiszacsege csatornahálózat:

A csatornahálózat 1998-ban épült ki. A településen nyomott csatornahálózat üzemel. A hálózaton 10 db szennyvízátemelő üzemel. A települési hálózat két fő részre osztható. A belterületi szakaszok a település gyűjtőhálózatából, illetve a Tisza melletti üdülőterületből áll, amely időszakos terhelést jelent a hálózatnak és szennyvíztisztító telepnek.

96 fm D63 KPE nyomóvezeték
31002 fm D90 KPE nyomóvezeték
3149 fm D110 KPE nyomóvezeték
8180 fm D160 KM-PVC nyomóvezeték
6307 fm D160 KPE nyomóvezeték
1544 fm NA200 KPE nyomóvezeték
457 fm NA300 KPE nyomóvezeték
10 db szennyvízátemelő
181 fm D63 PE nyomóvezeték
2246 fm D90 PE nyomóvezeték
319 fm D110 PE nyomóvezeték

A hálózat műszaki állapota jó, a rendszer karbantartása nehézkes. Egy gravitációs hálózathoz képest magasabbak a karbantartási költségek. Az alkalmazott vezeték anyagok, és a beépítési év nem indokolják a felújítást. A szennyvízátemelők megfelelően ellátják feladatukat, általános állapotuk jó, a karbantartás, ellenőrzés rendszeres.

2. Napirendi pont:

**„A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján.)**

Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.

Szilágyi Sándor polgármester:

Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország Kormánya által meghirdetett „A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra. A projekt keretén belül - a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesülettel, Egyek Nagyközség Önkormányzatával és Tiszadorogma Község Önkormányzatával együttműködve - Egyek Nagyközség Önkormányzatának a Tél utcai ingatlanán „Négyállásos munkagép- és járműmosó tér”, kerül kialakításra az együttműködő partnerek működtetését kiszolgáló gépek, járművek tisztántartására, kisebb szerelésére, alvázmosásra. A fejlesztés megvalósítási helye: 4069 Egyek Tél u. 8. Hrsz.: 1651/1. A térségek közötti együttműködésben megvalósuló projekt támogatási intenzitása 100 %. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon ahhoz hozzá, hogy a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület fenti felhívásra pályázatot nyújtson be.

Ismertetem a határozati javaslatot:

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumi tagként hozzájárul, hogy a Magyarország Kormánya által meghirdetett „A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtson be. A projekt keretén belül - a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesülettel, Egyek Nagyközség Önkormányzatával és Tiszadorogma Község Önkormányzatával együttműködve - Egyek Nagyközség Önkormányzatának a Tél utcai ingatlanán „Négyállásos munkagép- és járműmosó tér”, kerül kialakításra az együttműködő partnerek működtetését kiszolgáló gépek, járművek tisztántartására, kisebb szerelésére, alvázmosásra.

A fejlesztés megvalósítási helye: 4069 Egyek Tél u. 8. Hrsz.: 1651/1

A térségek közötti együttműködésben megvalósuló projekt támogatási intenzitása 100 %.

A Képviselő-testület megbízza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről Egyek Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.”

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „*A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása*” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtását – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczy István és Tóth Imre távolmaradását jelezte) *elfogadta* és az alábbi *határozatot hozta*:

110/2018.(VIII. 07.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumi tagként hozzájárul, hogy a Magyarország Kormánya által meghirdetett „*A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása*” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtson be. A projekt keretén belül - a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesülettel, Egyek Nagyközség Önkormányzatával és Tiszadorogma Község Önkormányzatával együttműködve -

Egyek Nagyközség Önkormányzatának a Tél utcai ingatlanán „Négyállásos munkagép- és járműmosó tér”, kerül kialakításra az együttműködő partnerek működtetését kiszolgáló gépek, járművek tisztántartására, kisebb szerelésére, alvázmosásra.

A fejlesztés megvalósítási helye: 4069 Egyek Tél u. 8. Hrsz.: 1651/1

A térségek közötti együttműködésben megvalósuló projekt támogatási intenzitása 100 %.

A Képviselő-testület megbízza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről Egyek Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

3. Napirendi pont:

*A 9. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozaton való részvétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján.)*

Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.

Szilágyi Sándor polgármester:

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2018-ra Mátyás király-
emlékévet hirdetett Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560.
évfordulója alkalmából. Az idei Kolozsvári Magyar Napok is részese az egész Kárpát-
medencére kiterjedő emlékévnék. A Kolozsvári Magyar Napok Erdély legnagyobb
kulturális fesztiváljaként nem csak egy évről évre egyre nagyobb tömegeket vonzó
programsorozat, hanem egyben az erdélyi és Kárpát-medencei magyar kulturális élet
seregszemléje is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon ahhoz hozzá, hogy
Tiszacsege Város hírnevének öregbítése érdekében 2018. augusztus 19-26. közötti
megrendezésre kerülő 9. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozaton részt
vegyünk.

Ismertetem a határozati javaslatot:

*„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018.
augusztus 19-26. közötti megrendezésre kerülő 9. Kolozsvári Magyar Napok
rendezvénysorozaton Tiszacsege Város hírnevének öregbítése érdekében részt kíván
venni.*

*Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a rendezvényen való
sikeres részvétel érdekében a szükséges intézkedések megtételére.”*

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – **9. Kolozsvári Magyar Napok
rendezvénysorozaton való részvételt** – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczy István és
Tóth Imre távolmaradását jelezte) **elfogadta** és az alábbi **határozatot hozta:**

111/2018.(VIII. 07.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **2018.
augusztus 19-26. közötti megrendezésre kerülő 9. Kolozsvári Magyar Napok
rendezvénysorozaton Tiszacsege Város hírnevének öregbítése érdekében részt kíván
venni.**

Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a rendezvényen való
sikeres részvétel érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felélős: Szilágyi Sándor polgármester


TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2018. AUGUSZTUS 7. NAPJÁN
MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az ülést bezárta.



Szilágyi Sándor
polgármester

K. m. f.



dr. Boné Mónika
jegyző



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



MEGHÍVÓ

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete **rendkívüli** ülését **2018. augusztus 7-én de. 09⁰⁰ órai kezdettel** – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONT:

- 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2018-2032 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 2./ „A LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
- 3./ A 9. Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozaton való részvétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege, 2018. augusztus 6.

Tisztelettel:


Szilágyi Sándor
polgármester



Tiszacsege
Város
Önkormányzata
részére

Iktatószám: DK/176/30/2018
Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2019-2033
Felújítási, Pótlási terv és Nyilatkozat
Beruházási terv javaslat
Ügyintéző: Potyók Áron
tel.: 06-70/903-3588

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Cím!

A 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a részletesen tartalmazza tárgyi tervekészítési kötelezettséget:

„(1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.”

Ugyanitt a törvény rendelkezik a tervek véleményezéséről is:


„(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.”

Ezen törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer Felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben több települést érintő víziközművük van, akkor az ellátásért felelősök képviselőjeként kérjük nyilatkozni Önöket. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőig két eredeti példányban küldjék meg Nyilatkozatukat.


Fentebbi törvényi idézetből következik, hogy a Beruházási terv beadása az Ellátásért felelős feladata. Ennek elkészítéséhez csatoltan megküldjük Beruházási terv/Beruházási tervnyilatkozat javaslatunkat.

Szolnok, 2018.07. 24.

Tisztelettel:


.....
Márta József
Műszaki Igazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16
57


.....
Zsóter László
Beruházási és Vállalkozási osztályvezető



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv TCSG-IV víziközmű rendszerre 2019-2033

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TCSG-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszacsege vízmű, Tiszacsege ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiszacsege vízmű:

A településen két rendszer látja el a lakosságot megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Az egyik Tiszacsege belterület ellátásáért, a másik pedig Tiszacsege-Nagymajor ellátásáért szolgál. A belterületet ellátó vízmű 1979-ben létesült, jelenlegi berendezései 1993-tól üzemelnek, kapacitása 2289 m³/d. A vízellátást 5 db mélyfúrású kút biztosítja. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vastalanítás.

A Tiszacsege-Nagymajor településrész vízellátását biztosító külön vízműtelep kapacitása 170 m³/d. Alkalmazott technológia gáztalanítás, fertőtlenítés. A vízellátást 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű korszerűsítése 2008-ban történt.

Belterületet ellátó vízmű:

- 5 db mélyfúrású kút kútanában
- 1 db 50m³-es vztározó medence
- 1 db 200 m³-es víztározó medence
- 4 db szűrőtartály (ebből kettő fekvő)
- 5 db hálózati szivattyú
- 1 db fertőtlenítőszer adagoló berendezés
- 1 db vasiszap ülepítő
- 1 db 125 m³-es víztorony

Nagymajort ellátó vízmű:

- 1 db mélyfúrású kút

- 1 db 10m³-es víztározó
- 2 db hálózati szivattyú aknában
- 1 db hypo adagoló berendezés
- 1 db hidrofor tartály légkompresszorral

A termelő kutak szerkezetileg jó állapotúak, a szivattyúk és gépészeti elemek is megfelelő állapotúak, működőképeseek.

A vízműtelep a kilencvenes években épült, ennek megfelelően az építmények, gépészet nincs újszerű állapotban, azonban minden épület szerkezetileg megfelelő állapotú, felújításuk rövidtávon még nem szükséges. Felújítás csak a gépészet terén történt. A technológiai gépházban található két állószűrőt

2014-ben felújították, töltetcsert kaptak. A fekvő szűrők nem üzemelnek. A többi gépészeti elem életkorának megfelelő állapotú.

A Nagymajori vízmű kifogástalan állapotban van, köszönhetően a 2014-es teljes körű felújításnak. A gépészeti elemek, szivattyúk, hidrofor tartály újszerűek.

Tiszacsege ivóvízhálózat:

Mindkét településrész körvezetékes rendszerben épült. Tiszacsege településrész szakaszai két ütemben, 1967-ben és 1992-ben. Nagymajor pedig egy ütemben, 2008-ban. Tiszacsege hálózatára jellemző, az akkori kornak megfelelő azbesztcement építési csőanyag, azonban Tiszacsege belterületén a kilencvenes években már KM-PVC, illetve KPE vezetékek is létesültek. Nagymajor teljes egészében 90 mm-es KM-PVC vezetékből épült.

Tiszacsege:

32709 fm NA80 ac/KM-PVC gerincvezeték

855 fm D90 KPE gerincvezeték

7393 fm NA100 ac gerincvezeték

1577 fm NA125 ac gerincvezeték

3668 fm NA150 ac gerincvezeték

1098 fm NA200 ac gerincvezeték

253 fm NA250 ac gerincvezeték

246 fm NA300 ac gerincvezeték

17016 fm NA25 acél/KPE bekötővezeték

103 db közkút

186 db tűzcsap

Tiszacsege-Nagymajor:

1070 fm NA80 KM-PVC gerincvezeték

240 fm NA25 KM-PVC bekötővezeték

2 db közkút

4 db tűzcsap

Az ivóvízhálózat általános állapota jó, rendszeres a karbantartás. A 60-as években épült azbesztcement vezetékekkel nincs probléma, azonban funkcionális avulásuk és életkoruk rövidesen szükségessé teszi a hálózat ezen elemeinek rekonstrukcióját. A hálózati szerelvények állapota vegyes, található köztük néhány régi, korrodált, rosszabb állapotú szerelvény, azonban az általános állapot megfelelő.



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TCSG-SZV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TCSG-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszacsege szennyvíztisztító, Tiszacsege csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiszacsege szennyvíztisztító:

A szennyvíztisztító telep 1998-ban létesült, kapacitása 800 m³/d. Alkalmazott technológia: SBR technológia BIOGEST műtárggyal. III. tisztítási fokozat. Visszaduzzasztásos elven alapuló egymedencés, eleveniszapos, totáloxidációs eljárás. A szennyvíztisztítás folyamata a nyitott biológiai (BIOGEST) medencében zajlik le, itt történik a szerves és szervesetlen anyag lebontás, a nitrifikáció, denitrifikáció, a foszfor eltávolítás és a kezelt szennyvíz ülepítése.

1 db TFH fogadó és durvarács

1 db szennyvízaprító berendezés

1 db Biogest rendszerű SBR műtárgy úszórotoros keverő-levegőztető berendezéssel

1 db iszaptároló műtárgy

Az 1997-ben épített telep valamennyi gépészeti berendezés még eredeti, azaz élettartamukat jelentősen túlhaladták, magas javítási igényük van. A telep gépészeti és villamos-irányítástechnikai korszerűsítése, fejlesztése a közeljövőben szükségszerűvé válik.

Tiszacsege csatornahálózat:

A csatornahálózat 1998-ban épült ki. A településen nyomott csatornahálózat üzemel. A hálózaton 10 db szennyvízátemelő üzemel. A települési hálózat két fő részre osztható. A belterületi szakaszok a település gyűjtőhálózatából, illetve a Tisza melletti üdülőterületből áll, amely időszakos terhelést jelent a hálózatnak és szennyvíztisztító telepnek.

96 fm D63 KPE nyomóvezeték
31002 fm D90 KPE nyomóvezeték
3149 fm D110 KPE nyomóvezeték
8180 fm D160 KM-PVC nyomóvezeték
6307 fm D160 KPE nyomóvezeték
1544 fm NA200 KPE nyomóvezeték
457 fm NA300 KPE nyomóvezeték
10 db szennyvízátemelő
181 fm D63 PE nyomóvezeték
2246 fm D90 PE nyomóvezeték
319 fm D110 PE nyomóvezeték

A hálózat műszaki állapota jó, a rendszer karbantartása nehézkes. Egy gravitációs hálózathoz képest magasabbak a karbantartási költségek. Az alkalmazott vezeték anyagok, és a beépítési év nem indokolják a felújítást. A szennyvízátemelők megfelelően ellátják feladatukat, általános állapotuk jó, a karbantartás, ellenőrzés rendszeres.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-15644-1-001-01-04 vkr. kóddal rendelkező TCSG-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2018.

polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-15644-1-001-01-02 vkr. kóddal rendelkező TCSG-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2018.

polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata